

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTROŁĘCE
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OSTROŁĘCE

ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka, NIP: 758-155-27-61, REGON 550044419
Centrala: (29)769 14 73; (29)769 12 95;
www.ostroleka.psse.waw.pl; e-mail: ostroleka@psse.waw.pl



Ostrołęka, dn. 11.03.2019r.

HKN.4300.100.2019

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz.59)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2018r., poz. 1152 z późn. zm.)
- § 21 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami w/w rozporządzenia z urzędnia wodociągowego o produkcji 100-1000 m³/d – Czerwin przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próby wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
11.02.2019	Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie	32.N.Ost	HKL.501.291.2019 z dnia 18.02.2019	Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Maz.
	Remiza OSP w Suchcicach	33.N.Ost	HKL.501.292.2019 z dnia 18.02.2019	

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z urzędnia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000m³/dobę w Czerwinie
administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie

Uzasadnienie

Z przeprowadzonych badań wody w ramach nadzoru bieżącego nad urządzeniem wodociągowym w Czerwinie oraz na podstawie protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z badań wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędnia.

Ocenę z urzędzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Czerwinie wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.


Pracowniowy Pomiarowy
Inspektor Spółdzielni
w Ostrołęce
Mi. Barbara Bodnar

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie
ul. Przemysłowa 1
07-407 Czerwin
2. Wójt Gminy Czerwin
Plac Tysiąclecia 1
07-407 Czerwin
3. Strona internetowa : www.ostroleka.psse.waw.pl
4. A/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTROŁĘCE
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OSTROŁĘCE

ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka, NIP: 758-155-27-61, REGON 550044419

Centrala: (29)769 14 73; (29)769 12 95;
www.ostroleka.psse.waw.pl; e.mail: ostroleka@psse.waw.pl



HKN.4300.101.2019

Wpłynęło dn. 11.03.2019 r.
Nr 506/2019 Zol. *[Signature]*

Ostrołęka, dn. 11.03.2019r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 59)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2018r., poz. 1152 z późn. zm.)
- § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz w sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 6 w/w rozporządzenia z urzędnia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000m³/d w Piskach przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
11.02.2019	Szkoła Podstawowa w Piskach	30.N.Ost	HKL.501.289.2019 z dnia 18.02.2019	Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Maz.
	Remiza OSP w Choromanach	31.N.Ost	HKL.501.290.2019 z dnia 18.02.2019	

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z urzędnia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000m³/dobę w Piskach
administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie,
a którego właścicielem jest Gmina Czerwin

Uzasadnienie

Z przeprowadzonych badań wody w ramach nadzoru bieżącego nad urządzeniem wodociągowym w Piskach oraz na podstawie protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z badań wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędnia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Piskach** wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Przemysłowa 1
07-407 Czerwin

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy w Czerwinie
Plac Tysiąclecia 1
07-407 Czerwin
2. strona internetowa: www.psse.ostroleka.waw.pl
3. a/a

Małgorzata Bednarska
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrołęce